СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01690 0003253

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАКТ". Адрес: 196650, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, террритория Ижорский завод, дом Б/Н, литера ВШ, помещение А. ОГРН: 1167847292700. Телефон/Факс: 7(812)322-80-60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАКТ". Адрес: 196650, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, террритория Ижорский завод, дом Б/Н, литера ВШ, помещение А. ОГРН: 1167847292700. Телефон/Факс: 7(812)322-80-60

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ *(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Системы дымоудаления круглого сечения (дымовые каналы, предназначенные для удаления продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов), работающие на твердых и газообразных видах топлива, типы продукции представлены в приложении № 0001040. Серийный выпуск

Код ОК 25.11.23

Код ТН ВЭД России 7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ *(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-24/02/26 от 24.02.2026 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2026 по 23.02.2029

Аттестат аккредитации ООО "ВЕГА" № РОСС RU 31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* А.А. Белянин

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* В.С. Киров

СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01690 0001040

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Стальные одноконтурные системы дымовых труб серии "Magma M" из нержавеющей стали AISI 430, AISI 439, AISI 441, AISI 444, AISI 304, AISI 321, AISI 316,без изоляции в которые входят следующие изделия: Труба 250, Труба 500, Труба 1000, Хомут, Адаптер, Заглушка, Зонт, Отвод 30/45/90 градусов, Тройник 30/45/90 градусов, Переходник, Шибер выдвижной, Шибер поворотный.

Стальные двухконтурные системы дымовых труб серии "Magma M25" с изоляционным слоем толщиной от 25 мм до 100 мм из материалов: SUPERWOOL PLUS плотностью от 64 до 96 кг/куб.м или минеральной ваты плотностью от 80 кг/куб.м до 120 кг/куб.м, с внутренним контуром из нержавеющей стали AISI 430, AISI 439, AISI 441, AISI 444, AISI 304, AISI 310, AISI 321, AISI 316. Толщиной стенки не менее 0,5 мм. диаметром от 80 мм до 1200 мм; внешним контуром из нержавеющей стали AISI 430, AISI 439, AISI 441, AISI 444, AISI 304, AISI 310, AISI 321, AISI 316, толщиной стенки не менее 0,5 мм. Диаметром от 130 мм до 1300 мм в которые входят следующие изделия: Труба сендвич 250, Труба сендвич 500, Труба сендвич 1000, Хомут, Заглушка сендвич, Зонт сендвич, Дефлектор сендвич, Отвод сендвич 30/45/90 градусов, Тройник сендвич 30/45/90 градусов, Шибер сендвич выдвижной, Шибер сендвич поворотный, Стартовый переходник сендвич, Четвертник сендвич, Оголовок дефлектор Грифон сендвич, Оголовок сендвич, Монтажная площадка, Консоль опорная, Кронштейн опорный, УПК ,Экономайзер, Юбка, Фланец, Съемник тепла.

Стальные двухконтурные системы дымовых труб серии "Magma M50" с изоляционным слоем толщиной от 25 мм до 100 мм из материалов: SUPERWOOL PLUS плотностью от 64 до 96 кг/куб.м или минеральной ваты плотностью от 80 кг/куб.м до 120 кг/куб.м, с внутренним контуром из нержавеющей стали AISI 430, AISI 439, AISI 441, AISI 444, AISI 304, AISI 310, AISI 321, AISI 316, толщиной стенки не менее 0.5мм. диаметром от 115 мм до 350 мм, внешним контуром из оцинкованной стали с порошковым покрытием. толщиной стенки не менее 0.5 мм. диаметром от 180 мм до 450 мм, в которые входят следующие изделия: Труба сендвич 250, Труба сендвич 500, Труба сендвич 1000, Хомут, Заглушка сендвич, Зонт сендвич, Дефлектор сендвич, Отвод сендвич 30/45/90 градусов, Тройник сендвич 30/45/90 градусов, Шибер сендвич выдвижной, Шибер сендвич поворотный, Стартовый переходник сендвич, Четвертник сендвич, Оголовок дефлектор Грифон сендвич, Оголовок сендвич, Монтажная площадка, Консоль опорная, Кронштейн опорный, УПК, Экономайзер, Юбка, Фланец, Съемник тепла.

Орган по сертификации ООО «ВЕТА» Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации *(подпись, инициалы, фамилия)* Белянин А.А.

Эксперт (эксперты) *(подпись, инициалы, фамилия)* Киров В.С.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 1023.

0403

Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248901, Калужская область, г. Калуга, поселок Резвань, Буровая улица, дом 2
Аттестат № РОСС RU. 31588.04ОЦН0.ИЛ03 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.

М.П.

Для протоколов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/А-24/02/26 от 24.02.2026

Полное наименование продукции	Системы дымоудаления круглого сечения (дымовые каналы, предназначенные для удаления продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов), работающие на твердых и газообразных видах топлива: Труба сендвич 1000 из нержавеющей стали с внутренним диаметром 115 мм и толщиной изоляции 25 мм
Идентификационный код образца	001/А-24/02/26
Предприятие – изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАКТ". Адрес: 196650, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, террритория Ижорский завод, дом Б/Н, литера ВШ, помещение А
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАКТ". Адрес: 196650, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, террритория Ижорский завод, дом Б/Н, литера ВШ, помещение А
Основание для проведения испытаний	Заявка от 10.02.2026
Дата и время поступления образца в ИЛ	10.02.2026, 13час 20 мин
Дата проведения испытаний:	10.02.2026 - 24.02.2026
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.» (Метод 1)

Таблица 1

Номер опыта	Температура испытания, °С	Прирост температуры в печи, °С	Потеря массы образца, %	Продолжительность устойчивого пламенного горения, с	Группа горючести материалов	Класс пожарной опасности лакокрасочных материалов
1	900	40	5-7	0	НГ	КМ0
2	900	35	5-7	0		

4523